



PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL

Água e Esgoto

Período de avaliação: 01/07/2019 a 31/12/2019




ANÁLISE E COMENTÁRIOS SOBRE O DESEMPENHO

A meta proposta para esse período consistia na redução de 2% (dois por cento) no consumo de água em relação ao mesmo período do ano anterior, no entanto, pelos resultados apurados verificou-se que houve redução no consumo na ordem de 3%, o que perfaz em uma diminuição no consumo de 247 m³. É importante ressaltar que foram implementadas atividades físicas no horário de almoço, Programa Qualidade de Vida, e com isso liberaram o uso de chuveiros para os praticantes dessas atividades no FNDE, o que impacta diretamente no consumo de água.

RESULTADOS

Ao se comparar os consumos de água no período de julho a dezembro de 2019 em relação ao ano anterior, pode-se observar a redução no consumo, conforme gráfico abaixo:



Fonte: Fatura CAESB

No décimo terceiro ciclo de avaliação foram mantidos os mesmos procedimentos dos períodos anteriores, como: a redução da pressão de água das torneiras e o volume da saída de água nas descargas dos vasos sanitários e mictórios visando à redução de consumo.

Será dada a continuidade para a execução do armazenamento da água do ar condicionado que é utilizada na lavagem das garagens, na diluição dos produtos concentrados de limpeza e na utilização da máquina de alta pressão, empregada na limpeza pesada dos pisos.

E temos planos para o futuro de ampliar o projeto de armazenamento de água do ar condicionado.

Com relação às recomendações de encaminhamento do período anterior, continuaram-se as vistorias regulares nos sanitários para verificar a condição das descargas e das torneiras, com objetivo de evitar possíveis vazamentos e desperdícios. Além das vistorias preventivas, registrou-se, no período apurado, um total de 12 ordens de serviço executadas pela equipe de manutenção para combater vazamentos reclamados via sistema BMC.

RECOMENDAÇÕES DE ENCAMINHAMENTO

Para o próximo período de avaliação serão mantidos os padrões de consumo de água em relação ao mesmo período do ano anterior, com previsão da redução da meta na ordem de 2%. Com vistas a propiciar uma melhor redução além do esperado no consumo de água será dada continuidade à execução de atividades de sensibilização dos servidores e colaboradores para a racionalização do consumo de água, conforme as seguintes campanhas:

- Vistorias regulares nos sanitários para verificar a condição das descargas e das torneiras; e
- Continuar a disseminar as práticas sustentáveis com a utilização da água, entre os encarregados pelo serviço de limpeza predial.