

LISTA DE VERIFICAÇÃO – AR CONDICIONADO
CONTROLE DE QUALIDADE – PREGÃO 21/2015 – N, NE e CO

Na lista abaixo, estão relacionados itens que correspondem a algumas das especificações técnicas exigidas pelo FNDE para os fornecedores de ar condicionado do pregão n.º 21/2015. Isso significa que em cada linha consta uma descrição de algo que **deve ser observado (que deve conter)** no produto recebido. Dessa forma, se a descrição em cada linha corresponder ao que for verificado no produto checado, então deverá ser marcado um “X” na coluna do “SIM”. Do contrário, deverá ser marcado um “X” na coluna do “NÃO”.

REGIÕES NORTE, NORDESTE E CENTRO-OESTE – 30.000 BTU

Item	Itens que <u>devem ser observados</u> no produto verificado	O produto verificado está de acordo?		Observação
		SIM	NÃO	
1	Os aparelhos de ar condicionado foram entregues devidamente acondicionados em embalagens contendo, do lado externo, a descrição do produto.			
2	Os aparelhos de ar condicionado estão acompanhados do manual de instruções de uso, conservação e manutenção dos equipamentos, escrito em português.			
3	Os aparelhos de ar condicionado estão acompanhados de controle remoto.			
4	Os aparelhos de ar condicionado entregues são brancos.			
5	Os aparelhos de ar condicionado entregues são do tipo Split High Wall ¹ .			
6	Os aparelhos de ar condicionado entregues são da Marca MIDEA.			
7	Os aparelhos de ar condicionado entregues são do Modelo ELITE ou PRACTIA ² .			
8	Os aparelhos de ar condicionado entregues têm potência de 30.000 BTU.			
9	Os aparelhos de ar condicionado entregues possuem Etiqueta Nacional de			

¹ Os aparelhos Split High Wall são instalados na parede.

² A proposta inicial da empresa GAZIN foi para o modelo Midea Elite (42MLCD30M5/ 38KCS30M5), porém esse modelo foi descontinuado pela empresa MIDEA, e a GAZIN passou a ofertar o modelo Midea Practia (38KCN30M5 /42MFCA30M5), ambos do mesmo fabricante MIDEA (marca) e categoria ENCE “B”.

	Conservação de Energia – ENCE, do INMETRO, categoria “B”.			
10	Os aparelhos de ar condicionado entregues têm voltagem compatível com a que é fornecida no Estado.			
11	Os aparelhos de ar condicionado entregues apresentam Tipo de Ciclo Frio.			
12	Os aparelhos de ar condicionado entregues apresentam Filtro de Ar Anti-bactéria.			
13	Os aparelhos de ar condicionado entregues apresentam Termostato Digital ³ .			
14	Os aparelhos de ar condicionado entregues apresentam as funções Sleep e Swing ⁴ .			
15	<p>Está fixada nos aparelhos de ar condicionado entregues uma etiqueta autoadesiva amarela, com informações impressas de forma permanente na cor preta sobre: o número do pregão eletrônico n.º 21/2015; o nome, o endereço e o telefone do fornecedor (GAZIN); o nome do fabricante (MIDEA); a data de fabricação do aparelho; e a condição de “garantia de 12 meses a partir da data de entrega”, conforme imagem ilustrativa abaixo:</p>  <p>Pregão Eletrônico XX/XXXX</p> <p>Nome do fornecedor: Endereço/telefone do fornecedor: Nome do fabricante: Data de fabricação (mês/ano): __/ __ Garantia: __/ __/ __</p>			

Data da checagem: ____ / ____ / ____

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

(assinatura do responsável pela checagem)

³ O termostato digital é um pequeno painel no próprio aparelho que mostra o número equivalente à temperatura (em graus Celsius) que o equipamento está operando.

⁴ A função “Sleep” diminui a temperatura inicialmente e depois a aumenta de maneira gradual; a função “Swing” permite o acionamento das aletas para direcionar o fluxo de ar.

Atenção:

- Sendo identificado nos produtos recebidos algum dos itens da tabela acima com a marcação “NÃO”, a Entidade Contratante deverá contatar a empresa Contratada para que sejam tomadas as devidas providências, conforme o caso.
- A lista acima é exemplificativa, portanto, se outros itens em desconformidade forem identificados, os mesmos deverão ser anotados e informados à Contratada da mesma forma.
- Para mais informações sobre as especificações dos produtos, sugerimos a leitura do termo de referência e dos Cadernos de Informações Técnicas – CIT (anexos do edital), os quais se encontram disponíveis no Portal de Compras do FNDE, no seguinte endereço:
<http://www.fnde.gov.br/portaldecompras/index.php/produtos/ar-condicionado>.
- O FNDE está disposição para solucionar dúvidas e prestar as orientações que se fizerem necessárias, a partir do e-mail diarp@fnde.gov.br.